

	EGENKONTROLL EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR	
	Lägenheter	Upprättad: 2024-04-18

Kvarter/ adress Albanovägen 4	Avflyttnings Besiktning ansvarig				
	Lägenhet nr 59530709	Centrallittera	Ja	Nej	Sign.
Apparater					
Uttag, strömbrytare och lampputtag är hela och sitter rakt och ordentligt fastsatta.			x		
Armaturer och ljuskällor, spisfläkt belysning fungerar.			x		
Spisuttaget är helt, tippskydd och spis testas av.					
Brandvarnare sitter uppsatta.			x		
Central					
Jordfelsbrytare ska lösas ut med test knappen.			x		
Finns gruppförteckning.			x		
Kontrollera att säkringar och propphuvar är hela.			x		
Provning					
Spänningsprovning av uttag utförd med godkänd vägguttagsprovare.			x		
Brandvarnare, batteritest utförd.			x		
Egna enklare elarbeten utförs enligt Elsäkerhetsverkets hemsida.					
https://www.elsakerhetsverket.se/kopplasakert/					
Elarbeten utförs endast när Huvudbrytaren är avstängd, eller rätt säkring avslagen.					
Större elarbeten.					
Ramavtalad elentreprenör ska avropas.					