



EGENKONTROLL
EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Lägenheter
59601128

Upprättad: 2024-12-12

| Kvarter/ adress Ruddammsvägen 65 | Avflyttnings Besiktning ansvarig Mathias Ejdersand | | | |
|---|---|----|-----|-------|
| Lägenhet nr 59601128 | Centrallittera | Ja | Nej | Sign. |
| Apparater | | | | |
| Uttag, strömbrytare och lampputtag är hela och sitter rakt och ordentligt fastsatta. | | x | | |
| Armaturer och ljuskällor, spisfläkt belysning fungerar. | | x | | |
| Spisuttaget är helt, tipskydd och spis testas av. | | x | | |
| Brandvarnare sitter uppsatta. | | x | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Central | | | | |
| Jordfelsbrytare ska lösas ut med test knappen. | | x | | |
| Finns gruppförteckning. | | x | | |
| Kontrollera att säkringar och propphuvar är hela. | | x | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Provning | | | | |
| Spänningsprovning av uttag utförd med godkänd vägguttagsprovare. | | x | | |
| Brandvarnare, batteritest utförd. | | x | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Egna enklare elarbeten utförs enligt Elsäkerhetsverkets hemsida. | | | | |
| https://www.elsakerhetsverket.se/kopplasakert/ | | | | |
| Elarbeten utförs endast när Huvudbrytaren är avstängd, eller rätt säkring avslagen. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Större elarbeten. | | | | |
| Ramavtalad elentreprenör ska avropas. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |